

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zmena typu merania z jednotarifného na dvojtarifné meranie na existujúcom odbernom mieste Žiadateľa bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Vybavuje: Jozef Kovalčík, Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk.

2. Deliace miesto:

Vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini na podpernom bode číslo 69.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

- 3.1 úpravu elektromerového rozvádzača tak, aby v ňom bol dostatok miesta pre elektromer s rozmermi 200 mm x 400 mm x 160 mm (š x v x h) a pre spínač hromadného diaľkového ovládania (HDO) s rozmermi 150 mm x 200 mm x 160 mm (š x v x h),
- 3.2 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B", v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,
- 3.3 istenie ovládacích obvodov ističom s $I_n = 2\text{ A}$, jednofázovým, s vypínacou charakteristikou "B",
- 3.4 vybudovanie ovládacích obvodov merania pre spínač hromadného diaľkového ovládania,
- 3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častí tak, aby boli plombovateľné,

Umiestnenie elektromerového rozvádzača zostáva bez zmeny.

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi:

1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíziu správu) z upraveného elektromerového rozvádzača.

Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia, nám zašlite:

v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdisk.sk/dokumentacia alebo v papierovej forme na doručovaciu adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku – číslo Zmluvy o pripojení.

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobili poruchy v distribučnej sústave,
- ohlásiť zásah do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odpombovanie časti elektroenergetického zariadenia, na telefónnom čísle 0850 333 999 (zásah bude povolený až po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy a po úhrade pripojovacieho poplatku za predpokladu, že je v Zmluve o pripojení poplatok vyčíslený),
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdisk.sk).