

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
w Nowym Tomyślu

Strona 1 z (6)

Data
wpływu 21-06-2023

Znak
sprawy ON-UD.9020.3.16.2023

Załączniki

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 52/ON-HD/23

Wytomyśl, dnia 14.06.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mgr inż. Lucynę Matysiak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 13/2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 61 4411924, faks: 614411924, poczta elektroniczna: sp.wytomysl@wp.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 61 4411924, faks: 614411924, poczta elektroniczna: sp.wytomysl@wp.pl

Placówka oświatowa – szkoła podstawowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Nowy Tomyśl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 614426661, faks: 61 4422754, poczta elektroniczna: urzad@nowytomysl.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7881916753/631258862/85.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr Daria Bąkowska – p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 4
STARSZY ASYSTENT
za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 22.06.2023
Lucyna Matysiak

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 14.06.2023 r. godz. 11:20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....
4. Data i godzina zakończenia kontroli 14.06.2023 r. godz. 13:40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy.*
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarnego szkoły w podanych obszarach:

- a) *Ocena stanu zdrowia pracowników łącznie z oceną dokumentacji.*
- b) *Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.*
- c) *Ocena stanu sanitarno-higienicznego miejsc nauki, pracowni szkolnych, świetlic, sal zajęć, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych łącznie z oceną dokumentacji.*
- d) *Ocena otoczenia obiektu łącznie z oceną dokumentacji.*
- e) *Ocena spełnienia wymagań w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu.*
- f) *Ocena spełnienia wymagań w zakresie rozkładu zajęć lekcyjnych.*

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Dalmierz laserowy – nr ewidencyjny P/W/S/K/01-01/ON.NS.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*

Dokonano pomiaru odległości śmietnika od okien i drzwi - odległość wynosi 15,5 m.

Dokonano pomiaru wysokości sali lekcyjnej nr 1 – wysokość wynosi – 3,18m.

Dokonano pomiaru powierzchni sal przedszkolnych: nr 1 – 46,09m²; sala nr 7 – 37,9 m².

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie 1 (oceniono 16 stanowisk pracy ucznia).

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy.*

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych-spalinowych-wentylacyjnych z dnia 08.05.2023 r, nr 332/23 sporządzony przez Usługi Kominarskie ul. 3 Stycznia 2, 64-310 Lwówek.

Protokół nr 1/2022 z kontroli w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych na terenie gminy Nowy Tomyśl z dnia 31.08.2022 r.

Protokół z pomiarów oświetlenia podstawowego nr OŚW-0052-2021 z dnia 06.12.2021 sporządzony przez PUH "ELTEL" Rafał Teleszyński Przyłęk 11B, 64-300 Nowy Tomyśl.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Certyfikaty nr 133/11 do. Stoły szkolne Bartek oraz nr 160/08 dot. krzesło szkolne Bolek sporządzone dla ITAL SYSTEM, ul. Zachodnia, Kalisz;

Certyfikat nr 240/17 dot. zestawu mebli skrzyniowych DOMINO sporządzony JT MEBEL Sp. z o.o. ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy.

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyślu

64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 4

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 22.06.2023

STARSZY ASYSTENT

22.06.2023

Certyfikaty: nr 30/04/2019/02/00 dot. systemu modułowego zestawów zabawowych SIMBA, nr 21/022020/02/00 dot. Karuzela SIMBA, nr 21/02/2020/04/00 dot. huśtawka wagowa SIMBA, nr 21/02/2020/09/00 dot. urządzenia kołyszące SIMBA sporządzone dla SIMBA s.c. Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin;

Certyfikat nr Z/10/20/BO dot. szkoły szkolne typ standard sporządzony dla Szkolmeb i wspólnicy Sp. C. Młodziejewice 2a, 62-420 Strzałkowo;

Certyfikat nr 20/02/2020/02/00 dot. krzesło szkolne METALBIT Producent Mebli szkolnych ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice;

Certyfikat nr P/1354/14 dot. sprzęt do siatkówki sporządzony dla Roman Jankowski ROMI ul. Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka;

Certyfikat NR Z2091240608087 dot. zestaw zabawowy sporządzony dla KSIL Svetlanovskij pr.25, 194223 St. Petersburg, Federacja Rosyjska.

Zaświadczenia z przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, nr F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

Wypełnione formularze kontroli są do użytku wewnętrznego i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. **Pouczono kontrolowanego, że ww. formularze kontroli mogą być udostępnione na jego wniosek.**

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Akt założycielski Szkoły Podstawowej w Wytomyślu z dnia 31.08.1999 r. stanowiący załącznik Uchwały Rady Miejskiej nr VI/29/99 z dnia 12.03.1999 r. w Nowym Tomyślu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Podczas kontroli sprawdzono wykonanie uchybień wykazanych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu w trybie art. 30 ustawy o PIS znak: ON-HD.9020.3.16.2021 z dnia 04.10.2021 dotyczących:

- pionowych i poziomych spękań ścian głównie w sąsiedztwie otworów okiennych i naroży ścian na skutek osłabienia ścian fundamentowych w salach lekcyjnych nr 3 i 4 (ekspertyza techniczna nr 70/2019 z grudnia 2019 r. sporządzona przez Zakład Projektowania Piotr Brychcy, ul. Wypoczynkowa 5a, Nowy Tomyśl) – **nie wykonano.**

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w Nowym Tomyślu

64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 4

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 22.06.2023

STARSZY ASYSTENT

[Podpis]

Szkoła Podstawowa 73 uczniów (7 oddziałów), 1 oddział przedszkolny: 20 dzieci w wieku 3-4 lat, i 1 oddział „0” - 19 dzieci w wieku 5-6 lat w tym 6-latków – 10.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- budynek oddany do użytku przed 2002 r.;
- budynek nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów;
- standard dostępności do urządzeń sanitarnych zachowany;
- wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci prawidłowa z wyjątkiem 4 sal lekcyjnych znajdujących się na piętrze (pomieszczenia o wysokości 2,622m);
- poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się powyżej terenu urządnego przy budynku;
- ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym za wyjątkiem ścian w salach lekcyjnych nr 3 i 4;
- pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej (mydło dezynfekcyjne w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy w kabinach wc) oraz instrukcję prawidłowego mycia rąk;
- oceniono rozkład zajęć lekcyjnych 7 oddziałów – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie;
- według oświadczenia Dyrektora Szkoły 4 % mebli edukacyjnych nie posiada atestów lub certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r., 96 % mebli edukacyjnych w 100% posiada certyfikaty;
- według oświadczenia Dyrektora placówki 10 % sprzętu sportowego nie posiada atestów lub certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r., pozostałe 90 % sprzętu sportowego w 100% posiada certyfikaty; bramki do gry nie posiadają certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r.;
- szkoła prowadzi dożywianie: obiady jednodaniowe dla 17 uczniów, przygotowywane i dostarczane przez „Oaza Smaku” Jowita Szuba os. Batorego 52, 64-300 Nowy Tomyśl - placówka wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia (Zaświadczenie i Decyzja PPIS w Nowym Tomyślu z dnia 18.08.2022 r.); mleko, owoce i warzywa/47 uczniów;
- zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w salce korekcyjnej oraz na boisku wielofunkcyjnym;
- plac zabaw: nowy oddany do użytku w kwietniu 2022; według oświadczenia Dyrektora w 100% posiada certyfikaty; dokumentacja przeglądów dostępna, prowadzona prawidłowo; regulamin dostępny, kompletny;
- w szkole funkcjonuje 1 pracownia komputerowa. W pracowni regulamin dostępny; uczniowie przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- pracownie komputerowe wyposażone w monitory typu LCD, krzesła regulowane;
- w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki;
- placówka zapewnia opiekę medyczną – higienistka 2 x w roku po 5 godzin (brak gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej);
- placówka zapewnia opiekę stomatologiczną w oparciu o umowy z gabinetami stomatologicznymi (dokumentacja dostępna u Organu prowadzącego);

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 1
Starszy Asystent
22.06.2023
za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 22.06.2023
mgr oż. Lucyna Matysiak

- profilaktyka dot. pedikulozy w placówce zapewniona - częstotliwość sprawdzania stanu czystości głowy – 2 raz do roku oraz według potrzeb;
- w placówce wprowadzono 2 przerwy 20 minutowe, pozostałe przerwy 10 minutowe; placówka umożliwia uczniom spędzanie przerw na świeżym powietrzu;
- oddział przedszkolny i „0” funkcjonują w systemie 8,5 godzinnym; dzieci nie leżakują; zajęcia ruchowe odbywają się w sali zajęć; dzieci przynoszą własne śniadanie, placówka zapewnia herbatę i obiad dla dzieci które są w systemie powyżej 5 godzin /12 dzieci; wymiary sal/powierzchnia na 1 dziecko: sala nr 1 – 46,02m²/2,09 m²; sala nr 7 – 37,9 m²/2,10 m²;
- odprowadzanie ścieków – kanalizacja miejscowa (zbiornik bezodpływowy);
- szkoła uczniom klas I-VIII zapewnia pojemniki plastikowe na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych;
- przedstawiono do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy zatrudnionego personelu;
- przy wejściu głównym do szkoły – umieszczono urządzenie bezdotykowe do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk. Ponadto płyn dezynfekcyjny dostępny przy wejściu bocznym do szkoły, w sanitariatach dla uczniów i personelu przy umywalce.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie I (16 uczniów).

W wyniku kontroli stwierdzono:

- prawidłowość zestawienia stolików i krzeseł zgodnie z PN;
- dostosowanie stolików i krzeseł do wysokości uczniów;
- udokumentowano dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii;
- meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym; z certyfikatami.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie dotyczy.

b)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyslu

64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodleglosci 4

za zgodnosc z oryginalem stwierdzam dn.

22-06-2023

Encyma Matysiak

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR SZKOŁY
Daria Bąkowska
mgr Daria Bąkowska
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Kownackiej
Wytomyśl, ul. Szkolna 18
64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 119 24
NIP 788-18-38-355, REGON 001225764

Andrzej Matyja
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

z up. BURMISTRZA
Grażyna Pogonowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

15.06.2023 ✓

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” / nr F/HDM/04; „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” / nr F/HDM/05.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 4

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn.

STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Lidia Matyja

22.06.2023