

X. Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenia

1. Zo strany prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity z distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., po splnení technických podmienok stanovených v tejto zmluve na základe požiadania žiadateľa.

Jedná sa o zníženie MRK z $I_n=400A$ na $I_n=250A$.

Vybavuje: Jozef Polák, RSS Juh

Kontakt: tel.: +421-(0)31 770 44 64, fax: +421-(0)31 770 43 82, jozef.polak@zse.sk

2. Deliace miesto:

- poistkové spodky v prípojkevej skrini NN.

3. Zo strany Žiadateľa:

Zabezpečí:

- plombovateľnosť všetkých nemeraných častí a meracích okruhov v RE,
- hlavný istič dimenzie k požadovanému výkonu v RE: $I_n=250A$ s vypínacou charakteristikou B.

Odovzdá Prevádzkovateľovi:

- správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.